



hammer electronic aps  
Engholmvej 18  
DK-3100 hambæk  
Denmark  
Tel: +45 4921 1917

Cvr.(vat) dk 37196495

info@hammerElectronic.dk  
www.hammerElectronic.dk

# DEKLARATION

Kalibrerings hyppighed af CO2 Sensor # 1701.

Som monteres i maskinrum/Kølerum og Frostrum, (- 25°C )

Hvor der anvendes CO2 som kølemiddel.



Monter og glem alt om kalibrering de næste 15 år.

Sensoren er vedligeholdelsesfri takket være en ABC algoritme.

ABC står for Automatic Baseline Correction.

ABC korrigerer til laveste måling over en tidsperiode - normalt 8 dage -  
således at der refereres til frisk luft værdi på 400 ppm CO2.

---

Hvis sensoren monteres i omgivelser, hvor der ikke på noget tidspunkt  
måles ned til udendørs niveau, kan ABC funktionen slås fra og  
sensoren skal da kalibreres hvert 2 til 3 år.

Yderligere oplysninger - henvendelse til Hammer Electronic



Hornbæk august 2018

Jens Hammer